ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y GOLFISTAS DE SANTA FE A.C.

Xochitepec, Mórelos a., 26 de Octubre del 2026.
Fraccionamiento Santa fe.

Estimados colonos:

Para su tranquilidad respecto a la calidad del agua, el Comité de Agua cotizó con 5 laboratorios acreditados por EMA y CONAGUA, eligiendo la opción con mejores tiempos, seriedad y recomendaciones. La toma de muestra se realizó el 6 de octubre en el pozo del hoyo 18.

1. Salud y seguridad:

Los resultados son sumamente positivos: el agua está totalmente libre de coliformes (materia fecal) y prácticamente libre de arsénico y otros metales pesados.

2. Diagnóstico de tuberías e infraestructura:

El estudio nos permitió entender las causas detrás de las constantes roturas de tuberías en el fraccionamiento:

- **Sulfatos superiores al rango ideal (250–400 mg/L):** En combinación con el calcio, generan precipitación de sulfato de calcio dihidratado (yeso), creando incrustaciones casi imposibles de remover químicamente.
- **Elevada dureza (485.62 mg/L):** Provoca incrustaciones calcáreas aceleradas en la red de distribución, calentadores y la obstrucción de boquillas de aspersión.

Este diagnóstico es clave para definir las soluciones técnicas que protejan nuestra red de agua a futuro.

Atentamente,
La Administración APG

CARRETERA CUERNAVACA--IGUALA KM. 22.5 FRACC. SANTA FE POBLADO DE ALPUYECA XOCHITEPEC MORELOS
TELEFONO Y FAX: 01-777-391-53-12 apgdesantafe@prodigy.net.mx